

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE – DOPLNĚNÍ



Veřejná zakázka
Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky	nezveřejněna
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ibp.cz/
Datum zahájení řízení	4.5.2021

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.ibp.cz/>

Zakázka je realizována v rámci pravidel Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), výzva III. programu podpory Úspory energie – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, pro projekt: „Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky“, reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020386.

<u>Zadavatel:</u> Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 68081707	IČO: 26262525

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE – DOPLNĚNÍ

V Brně dne 24. 10. 2022

1.1 Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) o velikosti 132,94 kWp na střeše budov Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. a jeho napojení do sítě NN.

Součástí předmětu je rovněž revize FVE, připojení FVE k distribuční soustavě, zprovoznění FVE a zajištění licence od Energetického regulačního úřadu.

Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 zadávací dokumentace (technické podmínky).

Cena sjednaná ve smlouvě je **2.923.793,50,- Kč bez DPH.**

Smlouva byla uzavřena dne 9. 8. 2021.

1.2 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadí	Číslo nabídky	Název/firma účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
1.	2	innogy Energo, s.r.o.	25115171	2.923.793,50
2.	3	ENERG-SERVIS a.s.	25551132	3.079.579,20
3.	1	AEKO s.r.o.	28347200	3.296.402,00
4.	5	HMR system, s.r.o.	25685686	3.392.260,80
5.	4	SONEA s.r.o.	25513583	3.492.373,10

1.3 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

1.4 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Číslo nabídky	Název/firma účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
2	innogy Energo, s.r.o.	25115171	2.923.793,50

Zadavatel, resp. jím jmenované hodnotící komise na základě hodnocení a posouzení nabídek, shledala jako nejvhodnější nabídku výše uvedeného účastníka, protože nejlépe splňuje základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

1.5 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele – doplnění

Envi Staving s.r.o., IČO: 040 58 682

1.6 Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

1.7 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

Veřejná zakázka byla zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.ibp.cz/>

1.8 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

1.9 Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části

Zakázka byla zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení.

1.10 Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

2 PODPIS

<u>Za zadavatele:</u> Mgr. Adéla Palovská, zástupce administrátora VZ	<u>Podpis:</u>
---	----------------