

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


- 3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ÚDAJE O ROZVÁDĚČI

- TYP ROZVÁDĚČE: SKŘÍŇOVÝ - STÁVAJÍCÍ

PROJEKTANT	ING. PAVEL ČERVINKA	 <div>Ing. Pavel ČERVINKA <small>projektční činnost inženýrská činnost obchodní činnost realizace v oboru elektro</small> Dřillingova 18 621 00 Brno <small>+420 777 911 026 cervinkap@seznam.cz</small></div>	
VYPRACOVAL	ING. PAVEL ČERVINKA		
INVESTOR	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská 2590/135, Brno		
Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP – pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v.v.i., Královopolská 135, Brno		DATUM	05/2019
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT:	A4
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE R - stávající STAVEBNÍ ELEKTOINSTALACE		MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU 2.02

